



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности по Багаевскому району  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Московская, 1, ст. Багаевская, Ростовская область, 346610  
Телефоны: (8257) 32-1-37 факс (8257) 32-1-37  
E-mail: 45 gpn\_rnd@mail.ru

**Предписание № 10/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Теремок", дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Багаевскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, майора внутренней службы Козинченко А.В. № 10 от 23.02.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. "24" марта 2017 г. по 15 ч. 00 мин. "24" марта 2017 г. проведена плановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Багаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Ситниковым Иваном Михайловичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: Заведующая МБДОУ «Теремок» Минеева Галина Евгеньевна.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указы только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать помещения детского сада электросветильниками защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника: (ППР.РФ ст. п. 42 (в))	Май 2017 года	
2	Обеспечить исследование наружного противопожарного водоснабжения	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей	Май 2017 года	

		<p>наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при снижении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их обслуживание и очистку от снега и льда в любое время, доступность пожарных гидрантов в любое время года.</p> <p>ППР №390 п.55</p>		
--	--	--	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР  
по Багаевскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ростовской области  
с-т лейтенант внутренней службы  
Ситников И.М.  
(должность, фамилия, инициалы государственного



(подпись)