



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 28-106/18**

«23» августа 2018 года

Заведующему МБДОУ «Теремок»  
Минеевой Г.Е.  
Российская Федерация,  
346623 Ростовская область Багаевский район  
п. Привольный ул. Центральная 4б.

Мною, государственным инспектором Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Федоренковым Евгением Михайловичем в присутствии:

Заведующей МБДОУ «Детский сад Теремок» Минеевой Г.Е.

на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) и.о.заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Маслова Д.В. от 10.08.2018 г. № 5015/Р в период с 16 августа 2018 года по 23 августа 2018 года проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

проверка технического состояния, организации безопасной эксплуатации оборудования: системы электроснабжения МБДОУ «Детский сад Теремок», по адресу: 346623 Ростовская область Багаевский район п. Привольный ул. Центральная 4б.

наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законе, нормах и правилах.

На основании акта проверки № 28-106/18 от «23» августа 2018 года руководителю предприятия, организации предписывается устранить нарушения в установленные сроки:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
п/п			

1	2	3	4
1.	Отсутствует лицо ответственное за электрохозяйства из числа руководителей и специалистов предприятия с IV гр. по электробезопасности	п.1.2.3«Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей» утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2003 г. N 4145»(далее ПТЭЭП) п.5.1 проверочных листов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. № 557 (далее ПЛ)	23.11.2018г.
2.	Потребитель не обеспечил разработку должностных инструкций для ответственного за электрохозяйство.	п.1.2.6 ПТЭЭП п.4.7. ПЛ	23.11.2018г
3.	Отсутствует утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП п.15 ПЛ	23.11.2018г
4.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения эл.током.	п.1.4.4 ПТЭЭП п. 16.1 ПЛ	23.11.2018г
5.	Отсутствует список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения.	п.1.5.27 ПТЭЭП п. 35 ПЛ	23.11.2018г
6.	Не делается запись в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа	п.1.7.9 ПТЭЭП п.п. 40.1, 40.2, 40.3 ПЛ	23.11.2018г

7.	Отсутствуют инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве у сотрудников энергослужбы организации.	п.1.7.14 ПТЭЭП п.41 ПЛ	23.11.2018г
8.	Не возобновляется запас медикаментов с учетом срока годности в аптечке на рабочем месте.	п.1.7.15 ПТЭЭП п.42 ПЛ	23.11.2018г
9.	Персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках.	п.1.7.16 ПТЭЭП п.43.2 ПЛ	23.11.2018г
10.	Отсутствуют должностные инструкции по каждому рабочему месту.	п.1.8.1 ПТЭЭП п.45.7 ПЛ	23.11.2018г
11.	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9, 1.5.21 ПТЭЭП п.52.2 ПЛ	23.11.2018г
12.	Не ведется журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок	п.1.8.9 ПТЭЭП п.52.4 ПЛ	23.11.2018г
13.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	п.1.8.9 ПТЭЭП п.53.1 ПЛ	23.11.2018г
14.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	п.2.2.16 ПТЭЭП п.78 ПЛ	23.11.2018г
15.	Не очищается периодически от пыли и грязи оборудование РУ-0,4 кВ.	п.2.2.17 ПТЭЭП п.79 ПЛ	23.11.2018г
16.	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях РУ-0,4кВ.	п. 2.2.20 ПТЭЭП п.83.2 ПЛ	23.11.2018г
17.	Отсутствуют однолинейные схемы на щитах и сборках сети освещения.	п.2.12.5 ПТЭЭП п.208 ПЛ	23.11.2018г
18.	Отсутствуют надписи на лицевой стороне шкафов освещения.	п.2.12.5 ПТЭЭП п.209 ПЛ	23.11.2018г
19.	Отсутствует график работ по очистке светильников.	п.2.12.12 ПТЭЭП п.214.1 ПЛ	23.11.2018г
20	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.1.8.9 ПТЭЭП п.246.3 ПЛ п.272 ПЛ	23.11.2018г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, тел./факс 290-88-78/227-95-14.

Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований, с указанием срока их исполнения. Назначить лиц, ответственных за их исполнение.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

должность

подпись

Е.М. Федоренков

фамилия, инициалы

С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр предписания для исполнения получен:

«23» августа 2018 года

должность

подпись

инициалы, фамилия

Мною, государственным инспектором Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федоренковым Евгением Михайловичем в присутствии:

Заведующей МБДОУ Детский сад Теремок Мишковой Г.Е.

на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденного Правительством РФ от 10.11.04 г. № 401, распоряжения (приказа) и о заместителях руководителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Маслова Д.В. от 19.08.2018 г. № 5015-2 и приказом от 16 августа 2018 года по 23 августа 2018 года проведенной инспекцией выездных

проверке условий эксплуатации организации безопасной эксплуатации оборудования системы электроснабжения МБДОУ "Детский сад Теремок", по адресу: Ростовская область, Волгодонский район п. Привольный ул. Центральная 46

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законе, нормах и правилах.

На основании акта проверки № 28-106/18 от «23» августа 2018 года г.командителем предприятия организации предлагается устранить нарушения в установленные сроки

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный документ акт, норма, кодекс, технический документ, требования стандарта, требования или их не соблюдение	Срок устранения нарушения
1			