

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БАГАЕВСКОГО
РАЙОНА ДЕТСКИЙ САД ТРЕТЬЕЙ
КАТЕГОРИИ «ТЕРЕМОК»
(МБДОУ д/с «ТЕРЕМОК»)**

ОКПО 13460648, ОГРН 1126183005640,
ИНН/КПП 6103016758 / 610301001.
ул. Центральная, д.4 б, пос. Привольный,
Багаевский р-н, Ростовская область, 346623
тел. 8863 5747339
E-mail:dsTeremok@inbox.ru

« 22 » 11 2018г.
№ 65

Начальнику Ростовского территориального
отдела по государственному
энергетическому надзору
А.А. Ефремцеву
заведующего МБДОУ д/с «Теремок»
Г.Е. Минеевой

**Ответ на предписание
об устранении выявленных нарушений.**

В ответ на предписание №28-106/18 от 23 августа 2018 года
предоставляю Вам отчет об устранении выявленных в ходе проверки
нарушения требований энергетической безопасности

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Отсутствует лицо ответственное за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов предприятия с IV группой по электробезопасности	П.1.2.3. ПТЭЭП П.5.1. ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
2	Потребитель не обеспечил разработку должностных инструкций для ответственного за электрохозяйство	П.1.2.6. ПТЭЭП П.4.7. ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
3	Отсутствует утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	П. 1.4.3.ПТЭЭП П.15 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
4	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности для не	П.1.4.3. ПТЭЭП П.16.1 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено

	электротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения эл. током			
5	Отсутствует список работников, утверждённый руководителем, имеющий право выполнять оперативные переключения	П. 1.4.4. ПТЭЭП П.35 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
6	Не делается запись в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа	П. 1.7.9. ПТЭЭП П.п.40.1,40.2, 40.3 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
7	Отсутствуют инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве у сотрудников энергослужбы организации	П. 1.7.14 ПТЭЭП П. 41 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
8	Не возобновляется запас медикаментов с учетом срока годности в аптечке на рабочем месте	П. 1.7.15 ПТЭЭП П.42 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
9	Персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ на электроустановках	п.1.7.16 ПТЭЭП п. 43.2 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
10	Отсутствуют должностные инструкции по каждому рабочему месту	П. 1.8.1 ПТЭЭП П. 45.7 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
11	Отсутствует оперативный журнал	П.1.8.9., 1.5.21 ПТЭЭП П.52.2 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
12	Не ведётся журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	П. 1.8.9 ПТЭЭП П.52.1 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
13	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	П.1.8.9 ПТЭЭП П.53.1 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
14	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей	П.2.2.16 ПТЭЭП П.78 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
15	Не очищается периодически от	П.2.2.17 ПТЭЭП	23.11.2018г	Выполнено

	пыли и грязи оборудование РУ-0,4 кВ.	П.79 ПЛ		
16	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях РУ- 0,4 кВ.	П.2.2.20 ПТЭЭП П.83.2. ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
17	Отсутствуют однолинейные схемы на щитах и сборках сети освещения	П.2.12.5. ПТЭЭП П. 209 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
18	Отсутствуют надписи на лицевой стороне шкафов освещения	П.2.12.5. ПТЭЭП П. 209 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
19	Отсутствует график работ по очистке светильников	П. 2.12.12 ПТЭЭП П.214.1 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено
20	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	П.1.8.9. ПТЭЭП П. 246.3 ПЛ П. 272 ПЛ	23.11.2018г	Выполнено

Заведующий МБДОУ д/с Теремок



Г. Е. Минеева